



Gerät / Device			Anzeige- und Bedienkomponente (ABK) / Indicating and operating modules							
Model Index	Firmware K <sup>1</sup> / R <sup>2</sup>	Device Rev	PA Profile	TROVIS-VIEW	Siemens PDM <sup>3</sup>	DTM (FDT 1.2)				
00	K 1.00 – 1.10 R 1.43 – 1.44	1	3.01	≥ 3.22	≥ 5.1 ≥ 6.0 <sup>4</sup>	≥ 1.3.0				
01	K 1.11 – 1.17 R 1.45 – 1.46	2	3.01	≥ 3.40	≥ 5.1 ≥ 6.0 <sup>4,5</sup>	≥ 1.3.0				
01	K2.00 – 2.09 R1.52 – 1.59	2	3.02 <sup>6</sup>	≥ 4.00	≥ 6.0 <sup>4</sup>	≥ 1.3.0				

<sup>1</sup> Firmware Kommunikation

<sup>2</sup> Firmware Regelung

<sup>3</sup> Gerät wird in PDM per ‚device install‘ / ‚Gerätekatalog verwalten‘ nachträglich installiert (verfügbar über [www.samsongroup.com](http://www.samsongroup.com))

<sup>4</sup> mit Enhanced EDD

<sup>5</sup> K1.11 DD Revision 2 und größer

<sup>6</sup> Zertifiziert nach 3.01 . Enthält alle nach 3.02 vorgeschriebenen Features